

Pulvera ugunsdzēsības aparātu ar pastāvīgu spiedienu un ar dzenošās gāzes baloniņu

SALĪDZINĀJUMS:

ar pastāvīgu spiedienu



Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope vismaz 1 x gadā

ar dzenošās gāzes baloniņu



Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope vismaz 1 x 2 gados

PRIEKŠROCĪBAS:



Zemāka iegādes cena.



Aktivizējot dzenošās gāzes baloniņu, tiek uzirdināts ugunsdzēsības pulveris. Arī gadījumos, kad ugunsdzēsības pulveris ir nedaudz sacietējis, spiediena trieciena rezultātā tas tiks uzirdināts un varēs tikt veikta pilnvērtīga dzēšana ar ugunsdzēsības aparātu.



Ugunsdzēsības aparāta korpusss nav zem pastāvīga spiediena, līdz ar to pats ugunsdzēsības aparāts ir drošāks.



Ugunsdzēsības pulveris nav zem pastāvīga spiediena, var viegli pārliecināties par ugunsdzēsības pulvera kustīgumu un irdenumu ugunsdzēsības aparātu apgriežot. Samazināts sablīvēšanās risks.



Ērti veikt ugunsdzēsības aparātu atvēršanu, nav jānolaiž spiediens ugunsdzēsības aparātā, lai veiktu ugunsdzēsības pulvera pārpildīšanu un dzenošas gāzes baloniņa spiediena pārbaudi.



Zemākas tehniskās apkopes izmaksas.